



Uwagi:

1. Zdjęcie przedstawia elewację istniejącej przy ul. Dubois w Gliwicach szafy dystrybucyjnej IT. Wyszczególnione na zdjęciu uwagi do zmian w wyposażeniu szafy są następstwem wydanej propozycji Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach o zasilaniu elektrycznym z tej szafy instalacji nawadniania na skwerze nad DTŚ.
2. Wobec braku technicznej możliwości rozdziatu energii w istniejącej szafie IT, zaprojektowano złącze rozdzielcze o ozn. ZK-IT – p.ark.2/3, do którego należy przełożyć istniejący kabel przyłączeniowy i z którego, poprzez rozdział, należy wykonać zasilania elektryczne do do istniejącej szafy IT oraz do projektowanej szafy ze sterownikiem nawadniania na skwerze.
3. Wykonanie zmian w wyposażeniu szafy IT jest warunkiem poprawności technicznej układu elektrycznego w tej szafie.

PRACOWNIA 44STO sp. z o.o. ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70-42		
Nazwa zamierzenia budowlanego: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI W RAMACH ZADANIA ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD DTŚ W GLIWICACH		
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-100 Gliwice w imieniu: Urząd Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice		
Nazwa rysunku: ZASILANIE ELEKTRYCZNE ZŁĄCZA STEROWNIKA NAWADNIANIA SKWERU Schemat ideowy		
Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Józef Broj	486/77	
Branża: elektryczna	Faza: PW	Nr rys.: E480-04
Skala:	Data: 10.2020	Ark. 1/3