

ZTZR/3039/2020/8782

Gliwice, 29.09.2020 r.

Helena Rybczyńska
ul. Krucza 12/5
44 - 100 Gliwice

Dot.: uzgodnienia projektu podłączenia do sieci wodociągowej projektowanego systemu nawadniania skweru nad DTŚ dz. nr 89/1, 90, 390/1, 391, 393, 393/1, 394/1 i 395 w Gliwicach

(Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach)

Uzgadniamy przedłożony projekt jw. na następujących warunkach:

1. Przyłącze wodociągowe PE Ø63 x 5,8 mm od włączenia w punkcie „A” do wodociągu żeliwnego Ø250 mm w ul. Dubois do zaworu głównego za wodomierzem zlokalizowanym w studni wodomierzowej pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji Inwestora.
2. Zasuwa odcinająca DN50 na przyłączu pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
3. Studnia wodomierzowa pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji Inwestora.
4. Zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN25 o długości L=260 mm należy zabudować w studni wodomierzowej w pozycji poziomej.
5. Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją przewodów wodociągowych należy złożyć w tut. przedsiębiorstwie zlecenie na pełnienie nadzoru oraz bezpośrednio przed przystąpieniem do robót powiadomić o tym fakcie PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
Informujemy, że przewody wodociągowe wykonywane bez wymaganego nadzoru ze strony PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach nie zostaną odebrane przez tut. przedsiębiorstwo.
5. Inwestor nie może wykonywać żadnych zmian na projektowanych przewodach, nie wolno mu również udzielać zgody osobom trzecim na włączenie do zrealizowanych rurociągów bez wiedzy tut. przedsiębiorstwa.
6. Integralną częścią uzgodnienia projektu jest „Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych”.

Uzgodnienie powyższe ważne jest na okres trzech lat licząc od daty nin. pisma.



Sprawę prowadzi: Elżbieta Tomaszewska, tel. 32 338 71 72

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Technicznego, Inwestycji i Remontów

Joanna Ćwikła

Załączniki:

1. Załącznik do projektu
2. 1 egz. projektu

Kopia:

ZTZR E.T. + 1 egz. projektu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 201 909 500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl