

ZAŁĄCZNIK NR 19

Wyniki analizy chemicznej wody

Zał. 19

Rybnik, kwiecień 2018 r.

ANALIZA WODY

Temat: Gliwice, Ziemięcicka

WYNIKI BADANIA

L.p.	Parametr	Jednostka	Wynik
1	Odczyn (pH)	pH	6,4
2	Siarczany (SO ₄)	mg SO ₄ /l	47,0
3	Agresywny kwas węglowy (CO ₂)	mg CO ₂ /l	24,3
4	Magnez (Mg)	mg Mg /l	7,7
5	Amoniak (NH ₄)	mg NH ₄ /l	1,5

Badane środowisko wodne wykazuje słabą agresywność XA1: węglanową i kwasową względem betonu wg PN-EN 206-1:2003.