



Zarząd Dróg Miejskich

ZDM.26.2.2019

Gliwice, 01-02-2019 r.

nr kor.

Dotyczy: **Rozbudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów w Gliwicach.**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Na odcinku od studni K179 do studni K44 należy wykonać renowację kanału bezwypokowo metodą krakingu statycznego przy pomocy krótkich modułów rurowych w systemie KMR o średnicy 315x12,1.. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie na powyższym odcinku, równoważnej renowacji kanału przy pomocy krakingu dynamicznego z wykorzystaniem rury przewodowej PEHD SDR17 fi 355 wciąganej hydraulicznie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie jako równoważnej do projektowanej renowacji kanału na odcinku od studni K179 do K44 przy pomocy krakingu dynamicznego z wykorzystaniem rury przewodowej PEHD SDR17 fi 355 wciąganej hydraulicznie. Wynikowa średnica wewnętrzna zastosowanego przewodu nie powinna być znacząco mniejsza ani większa niż średnica pozostałego odcinka kanalizacji.

Z poważaniem

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki

Kopia aa.

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

tel. +48 32 300-86-35
fax +48 32 300-86-99