

TZZ/1149/2019/3069

Gliwice, 06.05.2019 r.

Pani
Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31
44-100 Gliwice

Dot.: wstępnej informacji w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w związku z zadaniem pn.: „Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice Łabędy”

Szanowna Pani

Nawiązując do prowadzonych rozmów oraz otrzymanego e-maila przedstawiamy zestawienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w obszarze rozbudowy układu drogowego w obrębie stacji Gliwice Łabędy, których zakres przebudowy będzie wymagał szerszej analizy. Sieci wod.-kan. będą wymagały przebudowy łącznie z przyłączami do budynków oraz trzema przepływomierzami na sieci wodociągowej. Załączamy schematy poglądowe sieci wod.-kan. Szczegółowe warunki techniczne zostaną wydane po przedstawieniu kompletnych materiałów wraz z mapą zasadniczą. Prosimy o przedstawienie koncepcji przebudowy sieci wod.-kan. do uzgodnienia i akceptacji PWiK.

W sprawie uzgodnień dotyczących przebudowy wodociągu opisanego na mapie jako „WA 350” zlokalizowanego między ul. Staromiejską i ul. Przyszowską prosimy zwrócić się do SFW Energia Sp. z o.o.

I. Sieć wodociągowa

1. ul. Staromiejska.

- 1.1. \varnothing 400 mm żeliwna wody surowej wraz z ułożonym wzdłuż niej światłowodem.
- 1.2. \varnothing 200 mm żeliwna - \varnothing 225 mm PE - \varnothing 160 mm PE.

2. ul. Główna

- 2.1. \varnothing 150 mm żeliwna.
- 2.2. przepływomierz oznaczony jako nr 117.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 248 291 500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

2.3. \varnothing 400 mm żeliwna wody surowej wraz z ułożonym wzdłuż niej światłowodem.

2.4. \varnothing 150 mm żeliwna pod torami kolejowymi między ul. Główną i ul. Strzelców Bytomskich.

3. ul. Przyszowska – ul. Wolności

3.1. \varnothing 125 mm żeliwna - \varnothing 160 mm PE.

4. ul. Strzelców Bytomskich

4.1. \varnothing 225 mm PE wzdłuż budynków przy ul. Strzelców Bytomskich 8a - 14.

4.2. odgałęzienie \varnothing 110 PE -100 mm żeliwne w kierunku budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 8.

4.3. dwa przepływomierze w rejonie budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 16 oznaczone jako nr 118 i nr 119.

4.4. \varnothing 160 mm PE od budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 16 do ul. Narutowicza.

5. ul. Narutowicza

5.1 \varnothing 80 mm żeliwna.

II. Sieć kanalizacji sanitarnej w podziale na średnice

1. ul. Staromiejska

kanal nr 1.1. 2 kanały ciśnieniowe \varnothing 355 mm PEHD w rejonie śluzy i dalej w razie potrzeby w kierunku pompowni ścieków.

2. ul. Główna

kanal nr 2.1. \varnothing 800 mm po renowacji rękawem utwardzonym od studni k99 w rejonie ul. Strzelców Bytomskich do studni k147.

kanal nr 2.2. \varnothing 500 mm beton od studni k147 poprzez studnię k429 do pompowni.

kanal nr 2.3. \varnothing 400 mm PVC od studni k154 poprzez studnie: k153, k152, k151, k150, k149, k148 do studni k147 na kanale \varnothing 500 mm beton wraz z przyłączami \varnothing 160 mm PVC.

3. ul. Przyszowska

kanal nr 3.1. \varnothing 600 mm beton od studni k5 poprzez studnię k4 do studni k3.

4. ul. Wolności

kanal nr 4.1. \varnothing 300 mm kamionka od studni k249 do studni k263.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 248 291 500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

5. ul. Strzelców Bytomskich

kanal nr 5.1. \varnothing 250 mm PVC od studni k333 do studni k istn na kanale \varnothing 800 mm beton.

kanal nr 5.2. \varnothing 300 mm kamionka od studni k263 poprzez 3 studnie nienumerowane do studni k236.

kanal nr 5.3. \varnothing 315 mm PVC od studni k236 do studni k142 na \varnothing 500 mm beton wraz z odcinkami \varnothing 200 mm i \varnothing 250 mm przy budynku nr 8a.

kanal nr 5.4. \varnothing 400 mm beton od studni k239 do studni k142 na kanale \varnothing 500 mm beton.

kanal nr 5.5. \varnothing 400 mm beton od k istn. w kierunku budynków nr 14 i 16.

kanal nr 5.6. \varnothing 500 mm beton od k142 poprzez k141, k140, k139 do k99.

kanal nr 5.7. \varnothing 500 mm beton od k99 do k98 (komora rozprężna.)

kanal nr 5.8. \varnothing 600 mm beton od k3 poprzez k2, k1 do k142 na kanale \varnothing 500 mm beton.

kanal nr 5.9. \varnothing 800 mm beton od k istn. do k139.

kanal nr 5.10. 2x \varnothing 280 mm PEHD kanały ciśnieniowe z Pyskowic od k98 (komora rozprężna) do wysokości ul. Narutowicza.

III. Pompownia ścieków przy ul. Głównej.

1. Należy zachować rzędne dna kanału na wejściu do pompowni.

2. Należy zachować rzędne rurociągu tłocznego na wyjściu z pompowni.

Niniejsze pismo nie jest równoznaczne z wydaniem warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Barbara Małyszewicz-Wróbel

Sprawę prowadzi Iwona Karasińska, tel. 32 338 71 33

Do wiadomości:

1. eTWW
2. eTKK
3. eTEM

Kopia:

1. TZT I.K. aa.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 248 291 500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl